




Type: **AKSE 630-6 N.5KA A4**  
Installation type 4 direction of airflow V with protection guard  
Part no.: E64-63071



**Curve:**



**ErP-Data:**

(EU) Nr. 327/2011 (Lot11)		
Q <sub>v</sub>	7671	m <sup>3</sup> /h
P <sub>fs</sub>	105	Pa
η <sub>fs</sub>	33,1	%
P <sub>e</sub>	0,68	kW
n	883	r/min
N	40	N
v	6,83	m/s

**Nominal Data:**

U [V]	f [Hz]	C [μF]	P <sub>e</sub> [kW]	I <sub>N</sub> [A]	n <sub>N</sub> [r/min]	t <sub>R</sub> [°C]	k <sub>10</sub> [m <sup>2</sup> /h]	I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>	IP	ΔI	m [kg]
1~230	50	16	0,7	3,2	870	-25 .. +50	-	2	IP 54	18 %	-

**Sound Data:**

Frequency	Σ	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Distances	1 m	4 m
LwA(A,in) [dB(A)]	-	-15	-9	-7	-6	-6	-9	-19	LpA(A,in) [dB(A)]	-7	-17





Type: **AKSE 630-6 N.5KA A4**  
 Installation type 4 direction of airflow V with protection guard  
 Part no.: E64-63071




Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter.  
 Bei Verwendung von RE Steuergeräten TB mit der Wicklung in Reihe schalten.  
 Hierfür Brücke (x) einlegen und gestrichelt gezeichnete Anschlüsse belegen.

**Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch.**  
**Thermostatic switch wired in series with windings if RE controllers are used.**  
**Insert bridge (x) and wire connections shown as dash-line on the drawing.**

**Moteur monophasé avec condensateur permanent et protecteur thermique interne.**  
**Lors de l'utilisation d'un régulateur RE, connectez TB en série avec le bobinage. Pour cela, raccordez le pont (x) ainsi que les connexions dessinées en pointillés.**

Rechtslauf  
 clockwise  
 rotation horaire



TK3-20010 v2

01.024